

赤峰市红山区2024年住宅老旧电梯部分控制价询价公告

招标项目编号 (/)

项目所在地: 内蒙古自治区,赤峰市,红山区

一、招标条件

本赤峰市红山区2024年住宅老旧电梯部分控制价询价已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源,招标人为赤峰市红山物业管理有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见公告附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

赤峰市红山区2024年住宅老旧电梯部分控制价询价

三、投标人资格要求:

第1标段赤峰市红山区2024年住宅老旧电梯部分控制价询价的投标人资格能力要求:

/;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-07-01 00:00:00到2025-07-03 23:59:59。

获取方式: /。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-07-03 23:59:59。

递交方式: 电子文件上传递交, /。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-07-03 23:59:59。

开标地点: /。

七、其他

详见公告附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为赤峰市红山物业管理有限公司。

九、联系人

招标人: 赤峰市红山物业管理有限公司

地址: 赤峰市红山区

联系人: 吴主任

电话: 17648298767

邮件: 369273772@qq.com

招标代理机构: 内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址：赤峰市新城区天义路西财富大厦A座五楼

联系人：杨嘉萌

电话：13948869956

邮件：1149793208@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：杨嘉萌（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



赤峰市红山区 2024 年住宅老旧电梯 部分控制价询价公告

一、赤峰市红山区 2024 年住宅老旧电梯采购人为赤峰市红山物业管理有限公司，我单位受采购人委托，现对电梯采购控制价进行公开询价。

二、询价内容及要求

2.1 询价名称：赤峰市红山区 2024 年住宅老旧电梯部分控制价询价

2.2 询价内容：七部新电梯的采购、运输、安装、调试、检验等全费用报价。

2.3 采购明细表：

序号	询价名称	参数	数量（台）	备注
1	13 层 13 站 13 门乘客电梯	具体参数详见附件	3	
2	18 层 18 站 18 门乘客电梯	具体参数详见附件	2	
3	15 层 15 站 15 门乘客电梯	具体参数详见附件	1	
4	15 层 15 站 15 门乘客电梯	具体参数详见附件	1	

三、本公告仅为公开询价，不具备采购邀请意义。希望各企业本着高质价优的原则进行报价，我单位会参考各企业报价进行电梯采购部分招标控制价编制。

四、请参与本次公开询价的单位，看见此公告后于 2025 年 07 月 03 日 23 时 59 分前，需将以下附件 1 要求报价材料扫描件加盖公章并生成一个 PDF 格式文件命名为“XXX（企业名称）赤峰市红山区 2024 年住宅老旧电梯部分控制价询价”发送至 cfzydl@163.com，我单位收到报价单后仅做为编制采购电梯部分控制价的参考价，如填写询价单中发生问题请按联系方式给定电话问询，对积极参与报价企业表示感谢。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://www.nmgztb.com.cn>）上发布。其它媒介转发无效。

六、联系方式

招 标 人：赤峰市红山物业管理有限公司

地 址：赤峰市红山区

联 系 人：吴主任

联系电话：17648298767

服务代理机构：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地 址：赤峰市新城区

联系人：杨嘉萌

联系电话：0476-8871315

内蒙古正益工程项目管理有限公司

2025 年 06 月 30 日

附件 1

报价表

询价名称：

报价单位：

序号	询价名称	单价（元）	数量（台）
1	13 层 13 站 13 门乘客电梯		3
2	18 层 18 站 18 门乘客电梯		2
3	15 层 15 站 15 门乘客电梯		1
4	15 层 15 站 15 门乘客电梯		1
合计（元）			

注：仔细阅读给定参数，综合企业及市场情况进行全费用报价，质保期要求 60 个月。

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

报价单位名称：

（加盖公章）

年 月 日

2025年 月 日

详细参数

13 层 13 站 13 门乘客电梯规格参数表

一. 土建参数:

载重:	800kg	速度:	1.75m/s	数量:	3 台	梯号:	L001-003
层/站/门: 13 层 13 站 13 门 基 站: 1 层 对重位置: 后置偏左							
机房形式: ☒ 小机房 ☐ 大机房 机房局部抬高(大机房时填写): ☒ 无 ☐ 有 (Qmm)							
井道墙结构: ☐ 钢结构(客户自理) ☒ 钢筋混凝土或砖墙(实心砖)+圈梁 ☐ 砖墙(空心砖)+圈梁 幕墙材质: ☒ 无 ☐ 玻璃幕墙(客户自理) (幕墙至井道内壁距离 240mm) 圈/钢梁 2.5 米/档							
井道净尺寸: 1850mm (宽) × 1800mm (深)							
轿 厢 尺 寸: ☐ 外尺寸 ☒ 净尺寸 1400mm(宽) × 1200mm(深) × 2400mm(净高)							
轿 厢: ☒ 单通 ☐ 双通 (贯通), 单双通说明 开门方向: 前开: -1, 1~12;							
梯 控 方 式: ☒ 单梯 ☐ 并联 ☐ 群控 : _ 台, 梯号: L001-003							
顶层高度 (净空): 4500mm 底坑深度: 1400mm 提升高度: 41000mm							
楼 层 号		层 高		楼 层 号		层 高	
-1		4500		1		4500	
12		4500					
				2~11		3200	
注: 提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和!							

二. 人机交互系统:

操纵箱: 型号 U-CY100 (显示: 6.4 英寸 iLED, 按钮: iBS34M(BL))

召唤盒: 型号 U-ZW7200 (显示: 按标准提供, 按钮: 按标准提供)

厅外召唤布置形式: 单梯一体显示

三. 轿厢装潢: (整体型号: U-CR126) ☒ 标准 ☐ 非标

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对前轿门, 以门中心线为基准, 左边为左侧, 右边为右侧)

前壁: ☒ 发纹不锈钢 ☐ 其它:

轿厢扶手: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 位置, 型号按整体型号配置

地坪: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号, ☐ 客户自理

预留装修重量 (KG) 0 地坪预留厚度 0mm

吊顶: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号

四. 门 系 统: ☒ 普通门 ☐ 防火门

门 机: 净开门尺寸: (宽) 800mm × (高) 2100mm

门 保 护: ☒ 光幕 ☐ 光幕+安全触板

开门方式: ☒ 中分式开门 ☐ 双折式右开 ☐ 双折式左开

(旁开门时若有开门方向要求, 请填写在说明项中。人在轿内面对前轿门, 门向右开启为右开门, 反之为左开门)

门系统材质:

轿门材质: 发纹不锈钢

厅门材质: 基站层发纹不锈钢, 其余层发纹不锈钢

小门套材质: 基站层发纹不锈钢, 其余层发纹不锈钢

喷粉颜色: 火山灰(桔纹)

大门套: ☒无 ☐有, 共 0 套, 大门套材质: 无 (需填“大门套参数表”)

五. 值班室对讲系统: ☒否 ☐是 (0) 台电梯共用

共用的合同号:

* 注: 控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理, 控制柜到监控室的最远走线距离应小于 **2000** 米

六. 选配功能及其包装要求:

1、再平层功能;

18层18站18门乘客电梯规格参数表

一. 土建参数:

载重: 800kg 速度: 1.75m/s 数量: 2台 梯号: L002-002					
层/站/门: 18层18站18门 基站: 1层 对重位置: 后置偏左					
机房形式: ☒ 小机房 ☐ 大机房 机房局部抬高(大机房时填写): ☒ 无 ☐ 有 (0mm)					
井道墙结构: ☐ 钢结构(客户自理) ☒ 钢筋混凝土或砖墙(实心砖)+圈梁 ☐ 砖墙(空心砖)+圈梁 幕墙材质: ☒ 无 ☐ 玻璃幕墙(客户自理) (幕墙至井道内壁距离 240mm) 圈/钢梁 2.5米/档					
井道净尺寸: 2150mm(宽) × 2000mm(深)					
轿厢尺寸: ☐ 外尺寸 ☒ 净尺寸 1400mm(宽) × 1400mm(深) × 2400mm(净高)					
轿厢: ☒ 单通 ☐ 双通(贯通), 单双通说明 开门方向: 前开: -1, 1~17;					
梯控方式: ☒ 单梯 ☐ 并联 ☐ 群控: 台, 梯号: L002-002					
顶层高度(净空): 4500mm 底坑深度: 1500mm 提升高度: 61200mm					
楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高
-1	4500	1	4500	2~3	5100
4	3600	5~16	3200	17	4500
注: 提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和!					

二. 人机交互系统:

操纵箱: 型号 U-CY100 (显示: 6.4英寸 iLED, 按钮: iBR34M(BL))

召唤盒: 型号 U-ZW7200 (显示: 按标准提供, 按钮: 按标准提供)

厅外召唤布置形式: 单梯一体显示

三. 轿厢装潢: (整体型号: U-CR126) ☒标准 ☐非标

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对前轿门, 以门中心线为基准, 左手边为左侧, 右手边为右侧)

前壁: ☒发纹不锈钢 ☐其它:

轿厢扶手: ☒按整体型号配置 ☐其它 位置, 型号按整体型号配置

地坪: ☒按整体型号配置 ☐其它 型号, ☐客户自理

预留装修重量 (KG) 0 地坪预留厚度 0mm

吊顶: ☒按整体型号配置 ☐其它 型号

四. 门系统: ☒普通门 ☐防火门

门机: 净开门尺寸: (宽) 800mm × (高) 2100mm

门保护: ☒光幕 ☐光幕+安全触板

开门方式: ☒中分式开门 ☐双折式右开 ☐双折式左开

(旁开门时若有开门方向要求, 请填写在说明项中。人在轿内面对前轿门, 门向右开启为右开门, 反之为左开门)

门系统材质:

轿门材质: 发纹不锈钢

厅门材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

小门套材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

喷粉颜色：火山灰(桔纹)

大门套： ☒无 ☐有，共0套，大门套材质：无（需填“大门套参数表”）

五. 值班室对讲系统： ☒否 ☐是 (0)台电梯共用

共用的合同号：

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于 **2000** 米

六. 选配功能及其包装要求：

1、再平层功能；

15 层 15 站 15 门乘客电梯规格参数表

一. 土建参数:

载 重: 800kg	速度: 1.75m/s	数量: 1 台	梯号: L004-001		
层/站/门: 15 层 15 站 15 门 基 站: 1 层 对重位置: 后置偏左					
机房形式: ☒ 小机房 ☐ 大机房 机房局部抬高(大机房时填写): ☒ 无 ☐ 有 (0mm)					
井道墙结构: ☐ 钢结构(客户自理) ☒ 钢筋混凝土或砖墙(实心砖)+圈梁 ☐ 砖墙(空心砖)+圈梁 幕墙材质: ☒ 无 ☐ 玻璃幕墙(客户自理) (幕墙至井道内壁距离 240mm)					
圈/钢梁 2.5 米/档					
井道净尺寸: 1700mm (宽) × 2200mm (深)					
轿 厢 尺 寸: ☐ 外尺寸 ☒ 净尺寸 1250mm(宽) × 1500mm(深) × 2400mm(净高)					
轿 厢: ☒ 单通 ☐ 双通 (贯通), 单双通说明 开门方向: 前开: 1~15;					
梯 控 方 式: ☒ 单梯 ☐ 并联 ☐ 群控 : 1 台, 梯号: L004-001					
顶层高度 (净空): 4200mm 底坑深度: 1500mm 提升高度: 46900mm					
楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高
1	4500	2~3	3600	4~14	3200
15	4200				
注: 提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和!					

二. 人机交互系统:

操纵箱: 型号 U-CY100 (显示: 6.4 英寸 iLED, 按钮: iBR34M(BL))

召唤盒: 型号 U-ZW7200 (显示: 按标准提供, 按钮: 按标准提供)

厅外召唤布置形式: 单梯一体显示

三. 轿厢装潢: (整体型号: U-CR126) ☒ 标准 ☐ 非标

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对前轿门, 以门中心线为基准, 左手边为左侧, 右手边为右侧)

前壁: ☒ 发纹不锈钢 ☐ 其它:

轿厢扶手: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 位置, 型号按整体型号配置

地坪: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号, ☐ 客户自理

预留装修重量 (KG) 0 地坪预留厚度 0mm

吊顶: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号

四. 门 系 统: ☒ 普通门 ☐ 防火门

门 机: 净开门尺寸: (宽) 800mm × (高) 2100mm

门 保 护: ☒ 光幕 ☐ 光幕+安全触板

开门方式: ☐ 中分式开门 ☒ 双折式右开 ☐ 双折式左开

(旁开门时若有开门方向要求, 请填在说明项中。人在轿内面对前轿门, 门向右开启为右开门, 反之则为左开门)

门系统材质:

轿门材质: 发纹不锈钢

厅门材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

小门套材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

喷粉颜色：火山灰(桔纹)

大门套： ☒无 ☐有，共 0 套，大门套材质：无（需填“大门套参数表”）

五. 值班室对讲系统： ☒否 ☐是 (0) 台电梯共用

共用的合同号：

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于 **2000** 米

六. 选配功能及其包装要求：

- 1、门系统类型：客梯旁开门；
- 2、再平层功能；

15 层 15 站 15 门乘客电梯规格参数表

一. 土建参数:

载 重: 800kg 速度: 1.75m/s 数量: 1 台 梯号: L003-001					
层/站/门: 15 层 15 站 15 门 基 站: 1 层 对重位置: 后置偏左					
机房形式: ☒ 小机房 ☐ 大机房 机房局部抬高(大机房时填写): ☒ 无 ☐ 有 (0mm)					
井道墙结构: ☐ 钢结构(客户自理) ☒ 钢筋混凝土或砖墙(实心砖)+圈梁 ☐ 砖墙(空心砖)+圈梁 幕墙材质: ☒ 无 ☐ 玻璃幕墙(客户自理) (幕墙至井道内壁距离 240mm) 圈/钢梁 2.5 米/档					
井道净尺寸: 1700mm (宽) × 2200mm (深)					
轿 厢 尺 寸: ☐ 外尺寸 ☒ 净尺寸 1250mm(宽) × 1500mm(深) × 2400mm(净高)					
轿 厢: ☒ 单通 ☐ 双通 (贯通), 单双通说明 开门方向: 前开: 1~15;					
梯 控 方 式: ☒ 单梯 ☐ 并联 ☐ 群控 : _ 台, 梯号: L003-001					
顶层高度 (净空): 4200mm 底坑深度: 1500mm 提升高度: 46900mm					
楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高
1	4500	2~3	3600	4~14	3200
15	4200				
注: 提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和!					

二. 人机交互系统:

操纵箱: 型号 U-CY100 (显示: 6.4 英寸 iLED, 按钮: iBR34M(BL))

召唤盒: 型号 U-ZW7200 (显示: 按标准提供, 按钮: 按标准提供)

厅外召唤布置形式: 单梯一体显示

三. 轿厢装潢: (整体型号: U-CR126) ☒ 标准 ☐ 非标

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对前轿门, 以门中心线为基准, 左手边为左侧, 右手边为右侧)

前壁: ☒ 发纹不锈钢 ☐ 其它:

轿厢扶手: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 位置, 型号按整体型号配置

地坪: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号, ☐ 客户自理

预留装修重量 (KG) 0 地坪预留厚度 0mm

吊顶: ☒ 按整体型号配置 ☐ 其它 型号

四. 门 系 统: ☒ 普通门 ☐ 防火门

门 机: 净开门尺寸: (宽) 800mm × (高) 2100mm

门 保 护: ☒ 光幕 ☐ 光幕+安全触板

开门方式: ☐ 中分式开门 ☐ 双折式右开 ☒ 双折式左开

(旁开门时若有开门方向要求, 请填在说明项中。人在轿内面对前轿门, 门向右开启为右开门, 反之为左开门)

门系统材质:

轿门材质: 发纹不锈钢

厅门材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

小门套材质： 基站层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢

喷粉颜色：火山灰(桔纹)

大门套： ☒无 ☐有，共 0 套，大门套材质：无（需填“大门套参数表”）

五. 值班室对讲系统： ☒否 ☐是 (0) 台电梯共用

共用的合同号：

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于 2000 米

六. 选配功能及其包装要求：

1、门系统类型：客梯旁开门； 2、再平层功能；

