

呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）招标公告



招标项目编号（HR-2026-HW-02）

项目所在地：内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区

一、招标条件

本招标项目呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）招标人为中国二十冶集团有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对机电、弱电材料等采购进行公开招标。

二、项目概况和范围

（一）项目名称：呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）

（二）建设地点：呼伦贝尔中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧

（三）招标范围：

标段(包)名称：呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）

标段(包)编号：HR-2026-HW-02

交货期：15日历天

交货地点：呼伦贝尔中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧

最高投标限价：1856255.71元

呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）

三、投标人资格要求：

【1】呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（机电、弱电材料等）的投标人资格能力要求：

3.1本次招标要求投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织，投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否有失信记录，即截止开标当日评审时未被记入失信名单（评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询），并具有与本招标项目相应的供货能力。并具备以下资格：

（1）具备有效的营业执照；

（2）有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（3）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按投标资格无效认定；

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人不得存在的其他情形：与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标；为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；为本招标项目的代建人；为本招标项目的招标代理机构；与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。

财务资料：近三年财务资料。

业绩要求：近三年。

信誉要求：投标人不得存在下列情形之一

- (1) 被责令停业的；
- (2) 被暂停或取消投标资格的；
- (3) 财产被接管或冻结的；
- (4) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

其他要求：**1、财务、业绩只作为评标得分依据，不作为资格审查标准。 **

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

符合上述条件的投标人可在2025年12月31日至2026年1月8日，每个工作日上午8:30—11:30时，下午2:30—5:30时（北京时间，下同）到内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区锦绣家园6号楼1单元22层持单位介绍信，须写明单位、联系人及联系电话、电子邮箱并加盖公章（鲜章）获取招标文件，节假日休息，逾期不再接受。

五、投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月21日9时30分，地点另行通知。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-01-21 09:30:00。

开标地点：另行通知。

七、其他

通过网盘分享的文件：医技楼1F药物分析研究室电变更2025117.dwg

链接: https://pan.baidu.com/s/192pZMK0zFFRlptpg_Z6BGQ 提取码: 3eax

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为呼伦贝尔市蒙医医院。

九、联系人

招标人：中国二十冶集团有限公司

地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区天骄东街中国二十冶集团有限公司

联系人：李先生

电话：17331094909

邮件：mcc20@mcc20.cn

招标代理机构：内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司

地址：海拉尔区呼伦办呼伦路锦绣家园6号楼1-21B01、B02号

联系人：王先生

电话：17748294433

邮件：nmhrqs@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其代理机构：  (盖章)

序号	材料名称	规格型号	暂定数量	单位	备注
1	YTHL-7C-BF-1	风量为 20160m ³ /h, 风压为 900.5Pa, 功率为 11KW, 转速为 1450 转/分	1	台	
2	通讯设备电源箱		2.00	台	
3	手摇泵	Q=2.34~3.53m ³ /h, H=0.30M	4.00	台	
4	防爆型齿轮油泵	Q=3.3m ³ /h 、 Q=3.3m ³ /h 、 H=33m 、 N=1.5Kw	1.00	台	
5	窗帘电机	额定电压: AC 100~240V (支持全球宽电压范围, 兼容性强) 电机类型: 采用高效直流电机驱动, 搭配德国齿轮工艺技术, 运行平稳且安静 额定扭矩: 1.2N·m (大扭矩设计, 可轻松拉动厚重窗帘或最长约 8 米的轨道负载) 工作温度范围: -10℃~55℃ (适应多种气候环境) 工作湿度: 10%~90% RH (无冷凝), 确保长期稳定运行	14	台	
6	电动窗帘轨道	长 2.95 米 单向滑轨 (具体尺寸需根据装修最终决定)	14	个	
7	电动窗帘开关	4 按键 2 开 2 关	7	个	
8	智能开关面板	自带网关	1	个	
9	3.5MM 音频线	AUX3.5mm	25	条	
10	音频线	RVVP2*1.0	1570	米	
11	联排 86 底盒	8 联	8	个	
12	暖气片	400 高	240	片	
13	电动窗链条开窗器	500 长 24V 1.5A 32W	14	台	
14	电动窗开启控制箱(消防联动型+智能自动控制)	国家质量检测中心检测	1	台	
15	电动窗螺杆开窗器	500 长 24V 1.5A 36W	14	台	
16	密集型封闭母线	2500A/4P	4.8	米	
17	密集型封闭母线	2500A/4P	5.5	米	
18	密集型封闭母	400A/4P	2.6	米	

	线				
19	连接器	2500A/4P	1	套	
20	终端箱		6	台	
21	连接铜排	2500A/4P	4	套	
22	连接铜排	400A/4P	2	套	
23	吊架		6	套	
24	配电箱	AP-BDS-3	1	台	
25	配电箱	AL-CF1	1	台	
26	配电箱	AL-CF2	1	台	
27	配电箱	AP-1-2	1	台	
28	热水器	60 升扁桶双胆 LEC6001HD-FIPROK	49	台	
29	反渗透直饮机	AHR2701-4030K2Y	4	台	
30	开水器	K2951R80K2 配高底座	8	台	
31	净水设备	J3363-R0S63 (R4)	8	台	
32	26 口交换机 千兆 POE 交换	提供 24 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个 千兆光口 交换容量: 52 Gbps 包转发率: 38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 370 W 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	28	台	
33	全光汇聚 48 口交换机	三层千兆交换机 (48 千兆光 (包含 2 千兆 COMBO) +4 千兆光) 支持 802.1X, MAC 认证, 端口安全, 支持 LACP 协议, 支持 4K 个 VLAN, 支持最大 16K MAC 地 址及黑洞 MAC 等特性, 支持基于端口的二三层 优先级自动映射, 支持基于端口的镜像, 支持 重定向, 支持端口隔离, 支持访问控制列表, 支持端口限速, 支持 IPv6, 支持 Jumbo Frame, 支持以太网 OAM: 802.3ah 和 802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection, 连通 错误检测) 丰富 IPv6 功能。	1	台	
34	智慧病房信息 交互服务器软 件 V2.3.3	用于与第三方系统的数据交互同步, 包含 HIS 数据对接、接口检测、数据推送功能。 用于系统内的网络设备的集中运维, 包括设备 在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。 用于业务数据的汇总与分析, 为院领导提供辅 助决策, 包括病区患者统计、床位数量统计、	1	套	

		对讲业务统计、满意度统一和报表统计。 用于系统内运维人员权限管理,包括角色权限管理和用户权限管理。 用于给医护人员提供患者医嘱执行、健康宣教、消息通知、护理记录、输液监测、体检监测等智慧医疗服务。 用于给患者提供费用查询、医嘱查询、床旁支付、床旁便利服务、报告查询、视频探视等病区智慧服务。 用于给医院后勤人员提供护理排班、人员定位、访客管理、设备运维、满意度调查、病区数据统计等智慧管理服务。			
35	护理对讲信息系统管理软件 V2.3.3	该管理软件部署在智慧病房信息交互平台上,包含基础呼叫对讲服务、医嘱分类显示、物联网设备接入、患者体征信息显示、病区信息发布、护理项目的床位数量统计和明细展示、护理排班、设备界面管理、呼叫报警业务事件管理等。	1	套	
36	硬件服务器	2288HV5 5118 12核 2.3GHz 32G 2×4T SATA sR430-1G RAID 0.1.5.10 900W 双口千兆 导轨 2U 机架式	1	台	
37	15.6 寸 IP 网络信息交互主机	15.6 英寸触摸显示屏,含摄像头,可管理 30 个分机,桌面式安装在护士站;含电源;具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、录音录像、宣教广播、交班留言、病区统计、护理排班、消息发布、门禁管理等功能。	7	台	
38	55 寸液晶一体机	55 英寸高清液晶显示屏,壁挂式安装在护士站; - 作为一览表和信息看板使用。	7	台	
39	10 寸 IP 门口机	10.1 英寸显示屏,内置灯带双侧发光设计,壁挂式安装在病房门口。 - 具有呼叫对讲、进入护理,显示房床号、患者信息、责任医生护士姓名及照片等功能。 - 内置 POE 模块(802.3af 协议); - 支持电源接线箱、电源适配器供电,需另购。	126	台	
40	28 寸走廊液晶显示屏	- 采用 28 英寸液晶屏设计,金属边框,吊装在走廊过道上。 - 具有信息显示、呼叫报警信息提示、语音播报、时间同步等功能。 - 供电方式:电源适配器供电	14	个	
41	7 寸 IP 床位分机	7 英寸触摸屏,嵌入式安装在设备带上; - 具有手持呼叫、呼叫解除、双工对讲、紧急增援、换药提醒、护理代接、吸氧计时、信息显示、费用查询、夜晚模式、IPC 联动等功能;	378	台	

		■ 内置 POE 模块 (802.3af 协议); ■ 支持电源接线箱、电源适配器供电, 需另购。			
42	防水按钮	■ 国标 86 盒防水设计, 壁挂式安装在病房的床头或洗手间内; ■ 具有拉绳报警、按键报警、IPX8 防水、报警提示等功能。	126	个	
43	PDU	8 位总控开关全长 1.8 米	7	个	
44	机柜	2000*600*800	7	个	
45	POE 半球摄像机	400 万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	136	台	
46	POE 室外枪机	400 万筒型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	17	台	
47	万向节支架	定制	17	台	
48	电梯专用摄像头	200 万 电梯轿厢状态监测半球摄像机 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 10 m 智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 支持电瓶车识别, 人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能, 支持电梯运维信息统计 支持内置传感器, 采用深度学习硬件及算法, 可显示楼层信息 遮挡检测: 内置 ToF 传感器, 可有效检测遮挡摄像机的行为, 摄像机检测角度最大 25°,	4	台	

		检测距离默认 70 cm 支持 1 路报警输入, 1 路报警输出, 报警输出 最大支持 DC 60V, 2A 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 512 GB 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向 语音对讲 符合 IK08 防暴设计, 可靠性高			
49	室内半球支架	室内半球支架	30	套	
50	电梯网桥	2.4GHz 100 米电梯网桥 可靠: 无线抗干扰 故障可自愈 智简: 客户端统一管理 拓扑可视化、智能运 维 成对包装, 免配置 传输稳定不卡顿 尺寸(宽×高×深): 80 mm × 52 mm × 165 mm	4	对	
51	26 口交换机 千兆 POE 交换	提供 24 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个 千兆光口 交换容量: 52 Gbps 包转发率: 38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 370 W 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度: 0 °C ~ 45 °C 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)	6	台	
52	18 口交换机 千兆 POE 交换	提供 16 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个 千兆光口 交换容量 36 Gbps 包转发率 26.78 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 230 W 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式	4	台	

		坚固式高强度金属外壳 工作温度: 0 ° C ~ 45 ° C 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)			
53	弱电机柜	9U 高 600*600*600	7	台	
54	64 路硬盘录像机	2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 12TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽: 320Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 16×1080P 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出	1	台	
55	55 寸拼接屏	产品尺寸: 55 寸 双边拼缝: 3.5mm 分辨率: 1920*1080 亮度: 500cd/m2 输入接口: VGA (D-Sub)*1、CVBS (BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232 (RJ45)*1、USB (升级和多媒体)*1 输出接口: CVBS (BNC)*2、RS232 (RJ45)*1	1	台	
56	拼接屏支架	拼接屏液压支架	1		
57	光模块	4km 千兆单纤 sc	38	对	
58	尾纤	定制	14	根	
59	6 插位不带线含插头	GN-402	1	个	
60	插排 4 插位不带线含插头	GNE-10A0	6	个	
61	24 口理线架	12 档 24 口	34	个	
62	双联操作台	F102 标准尺寸长 1170*宽 900*高 750	1	台	
63	光纤连接器材	光纤连接器材	48	套	
64	HDMI 线	(10 米)	1	条	
65	AP-FJ1.2.3 控制箱(不锈钢成	配备变频调节器, 缺项保护器等	3	台	



1205



	套配电柜)				
66	AP-FJ4 控制箱 (不锈钢成套 配电柜)	配备变频调节器, 缺项保护器等	1	台	

2015年10月

2015年10月