

呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（消防、人防设备等）招标公告

招标项目编号（HR-2026-HW-03）

项目所在地：内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区

一、招标条件

本招标项目呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（消防、人防设备等）招标人为中国二十冶集团有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对消防、人防设备等采购进行公开招标。

二、项目概况和范围

- （一）项目名称：呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（消防、人防设备等）
- （二）建设地点：呼伦贝尔中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧
- （三）招标范围：

标段(包)名称：呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（消防、人防设备等）

标段(包)编号：HR-2026-HW-03

交货期：15日历天

交货地点：呼伦贝尔中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧

最高投标限价：1949153.44元

三、投标人资格要求：

【1】呼伦贝尔市蒙医医院建设项目暂估价材料采购（消防、人防设备等）的投标人资格能力要求：

3.1本次招标要求投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织，投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否有失信记录，即截止开标当日评审时未被记入失信名单（评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询），并具有与本招标项目相应的供货能力。并具备以下资格：

- （1）具备有效的营业执照；
- （2）有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
- （3）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按投标资格无效认定；

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人不得存在的其他情形：与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标；为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；为本招标项目的代建人；为本招标项目的招标代理机构；与本招标项目



的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。

财务资料：近三年财务资料。

业绩要求：近三年。

信誉要求：投标人不得存在下列情形之一

- (1) 被责令停业的；
- (2) 被暂停或取消投标资格的；
- (3) 财产被接管或冻结的；
- (4) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

其他要求**：1、财务、业绩只作为评标得分依据，不作为资格审查标准。 **

本项目是否允许联合体投标：**否**。

四、招标文件获取

符合上述条件的投标人可在2025年12月31日至2026年1月8日，每个工作日上午8:30—11:30时，下午2:30—5:30时（北京时间，下同）到内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区锦绣家园6号楼1单元22层持单位介绍信，须写明单位、联系人及联系电话、电子邮箱并加盖公章（鲜章）获取招标文件，节假日休息，逾期不再接受。

五、投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月21日9时30分，地点另行通知。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、开标时间及地点

开标时间：**2026-01-21 09:30:00**。

开标地点：**另行通知**。

七、其他

通过网盘分享的文件：蒙医医院安装图纸.zip

链接：<https://pan.baidu.com/s/1IYd17VfOGg4IK2Blo8lvCg> 提取码: cqum

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为呼伦贝尔市蒙医医院。

九、联系人

招标人：中国二十冶集团有限公司

地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区天骄东街中国二十冶集团有限公司

联系人：李先生

电话：17331094909

邮件：mcc20@mcc20.cn

招标代理机构：内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司


地址：海拉尔区呼伦办呼伦路锦绣家园6号楼1-21B01、B02号

联系人：王先生

电话：17748294433

邮件：26225580@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：

 (签名)

招标人或其代理机构：

(盖章)



序号	材料名称	规格型号 (设计要求)	暂定数量	单位	备注
1	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:1000*250	56.518	m ²	
2	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:1000*630	24.414	m ²	
3	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:200*200	18.994	m ²	
4	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:250*200	8.376	m ²	
5	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:400*200	8.46	m ²	
6	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:500*200	10.386	m ²	
7	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:500*250	7.786	m ²	
8	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:500*320	19.081	m ²	
9	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:600*400	53.594	m ²	
10	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸:630*250	22.207	m ²	
11	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0/厚规格尺寸:800*250	23.385	m ²	
12	不锈钢矩形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 规格尺寸:800*400	32.613	m ²	
13	圆形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 月规格尺寸:中1600	84.757	m ²	
14	圆形通风管道	材质:201 不锈钢 2.0 厚规格尺寸 4800	18.995	m ²	
15	PF-1 高压双层变频低噪音风柜	风量为 29000m/h, 风压为 696Pa, 功率为 11KW, 转速为 600 转/分 含钢平台制作安装	1	台	
16	PF-2.3 高压双层变频低噪音风柜	风量为 11500m/h, 风压为 454Pa, 功率为 4KW, 转速为 720 转/分含钢平台制作安装	2	台	
17	PF-4 高压双层变频低噪音风柜	风量为 15000m/h, 风压为 568Pa, 功率为 5.5KW, 转速为 635 转/分含钢平台制作安装	1	台	
18	PF-5 高压双层变频低噪音风柜	风量为 34000m/h, 风压为 734Pa, 功率为 15KW, 转速为 626 转/分含钢平台制作安装	1	台	
19	SF-1.2 双层高压低噪音风柜	风量为 8000m/h, 风压为 387Pa, 功率为 3.0KW, 转速为 805 转/分含钢平台制	2	台	

		作安装			
20	JH-1 净化器 30A	风量为 22000m/h, 功率为 2000W, 含钢平台制作安装	1	台	
21	JH-2.4 净化器 20A	风量为 16000m/h, 功率为 1200W, 含钢平台制作安装	2	台	
22	JH-3 净化器 25A	风量 22000m/h, 功率为 1800W, 含钢平台制作安装	1	台	
23	JH-5 净化器 50A	风量为 38000m/h, 功率为 600W, 含钢平台制作安装	1	台	
24	管道消声器	700*400*1000	4	节	
25	减震器	150KG (含防滑垫)	4	台	
26	减震器	45KG (含防滑垫)	8	台	
27	减震器	110KG (含防滑垫)	8	台	
28	减震器	65KG (含防滑垫)	4	台	
29	减震器	75KG (含防滑垫)	4	台	
30	金属排烟风柜防护网	内衬圆形网格 0.7 厚钢板 夹层为 20 厚静音防火棉 外层为 304 钢板	23	m ²	
31	碳钢止回阀	700*400	1	个	
32	碳钢止回阀	500*400	3	个	
33	碳钢止回阀	100*630	3	个	
34	超压排气活门	PsD250	7	个	
35	气密测量管	DN50	14	套	
36	4-72 离心风机	4-72 NO. 5A/2.2KW/1450rpm, 风量: 6064m ³ /h 风压: 693Pa 右向	1	台	
37	离心风机(人员掩蔽部)	4-72 NO. 5A 2.2KW, 风量 7155m ³ /h 全压 502Pa, 转速 1450rpm, 右向	1	台	
38	空气染毒监测仪		7	台	
39	混流式风机(进风)	HL3-2A NO. 8A/5.5KW, 风量: 22117m ³ /h 风压: 508Pa 转速: 960rpm	1	台	
40	高温排烟混流式风机(排风)	PYHL-14A NO. 8A/5.5KW, 风量: 23001m ³ /h 风压: 508Pa 转速: 960rpm	1	台	
41	离心风机(人员掩蔽部)	4-72 NO. 3.6A 3KW, 风量 3480m ³ /h 全压 1578Pa, 转速 2900rpm, 右向	1	台	
42	GXF 钢制斜流风机	GXF-N04.5B/1.1KW/1450rpm, 风量: 5660m ³ /h 风压: 477Pa	1	台	
43	GXF 钢制斜流风机	GXF-N05B/1.5KW/1450rpm, 风量 6709m ³ /h 全压 425Pa	1	台	
44	4-72 离心风机	4-72 NO. 3.6A/3KW/2900rpm, 风量: 2664m ³ /h 风压: 1578Pa 右向	1	台	
45	过滤吸收器 RFP-1000	RFP-1000	5	台	
46	减压阀	DN65	1	个	铸钢

47	细过滤器	DN125, 60 目	2	个	铸钢
48	粗过滤器	DN125, 6-10 目	1	个	铸钢
49	安全阀	DN100	3	个	铸钢
50	粗过滤器	DN100, 6-10 目	1	个	铸钢
51	细过滤器	DN100, 60 目	2	个	铸钢
52	安全阀 DN100	DN100	12	个	
53	40L 柜式七氟丙烷灭火设备 (含 36KG 药剂)	HFC-227ea	3	套	
54	150L 柜式七氟丙烷灭火设备 (含 135KG 药剂)	HFC-227ea	2	套	
55	消防稳压罐	V=300L ϕ 800mm	1	台	
56	喷淋稳压罐	V=150L ϕ 800mm	1	台	
57	墙壁式水泵接合器 DN100	DN100	1	套	
58	消防水箱	材质 SMC 树脂玻璃钢装配式水箱 5000*4000*1500mm	1	台	
59	消防控制室图形显示装置	详见图纸	1	台	
60	消防设备电源监控器	详见图纸	1	台	
61	LNEB 电气火灾监控主机	详见图纸	1	台	
62	蓄电池 集中供电电源	详见图纸	1	台	
63	气体灭火控制主机	详见图纸	1	台	
64	防火门监控主机	详见图纸	1	台	
65	火警电话总机	详见图纸	1	台	
66	应急照明系统控制主机	详见图纸	1	台	
67	火灾报警控制主机	详见图纸	1	台	
68	总线制联动控制器	详见图纸	1	台	
69	消防广播控制器	详见图纸	1	台	
70	夹胶防火玻璃	详见图纸	90.87	m ²	
71	常闭型机械加压送风口	1100×800 含电动操作机构	11	个	

72	常闭型机械加压送风口	500×400 含电动操作机构	8	个	
73	远控多叶排烟口	800*500 含电动操作机构	46	个	
74	YTPY-8B--PY-1	风量为31200m ³ /h, 风压为784.0Pa, 功率为11KW, 转速为1450转/分	1	台	
75	YTHL-10C--JY-1	风量为53640m ³ /h, 风压为772.3Pa, 功率为18.5KW, 转速为1450转/分	2	台	
76	YTHL-6.5B--JY-3	风量为17311m ³ /h, 风压为356.7Pa, 功率为3KW, 转速为1450转/分	1	台	
77	YTPY-6.5A--PY-2	风量为15600m ³ /h, 风压为530.6Pa, 功率为4KW, 转速为1450转/分	1	台	
78	玻璃钢通风器	ST-9-1 型	161	台	
79	SJG-2F--PF-1	风量为180m ³ /h, 风压为90Pa, 功率为0.04KW, 转速为1450转/分	1	台	
80	SJG-2F--PF-2	风量为518m ³ /h, 风压为70Pa, 功率为0.04KW, 转速为1450转/分	1	台	
81	无机纤维防火布	详见图纸	18.9	m ²	
82	可燃气体火灾报警器	详见图纸	1	个	
83	远控多叶排烟口	1000*1000	12	个	
84	远控多叶排烟口	800*500	2	个	
85	远控多叶排烟口	800*600	8	个	
86	恒温恒湿机-9.3KW	详见图纸	1	台	
87	YTPY-8B--PY-3	风量为36000m ³ /h, 风压为728Pa, 功率为15KW, 转速为1450转/分	1	台	
88	YTPY-16A--PY-1、2	风量为133200m ³ /h, 风压为514.7Pa, 功率为30KW, 转速为720转/分	2	台	
89	YTHL-7B--BF-1	风量为18000m ³ /h, 风压为587Pa, 功率为4KW, 转速为1450转/分	1	台	
90	SJG-4.5F--PF-1	风量为7056m ³ /h, 风压为220Pa, 功率为1.1KW, 转速为1450转/分	1	台	
91	SJG-4.5F--PF-2	风量为7200m ³ /h, 风压为220Pa, 功率为1.1KW, 转速为1450转/分	1	台	
92	SJG-4.5F--PF-3	风量为6300m ³ /h, 风压为220Pa, 功率为1.1KW, 转速为1450转/分	1	台	
93	玻璃钢通风器	详见图纸	10	台	
94	室外消火栓水	22KW XBD3.5/40-125-200BL	2	台	

	泵				
95	室内消火栓水泵	75KW XBD10.2/30-125-315BL	2	台	
96	喷淋水泵	45KW XBD6.8/40-125-250AL	2	台	
97	室外消防稳压泵	1.5KW ZW(L)-I-X-13	2	台	
98	室外消防稳压罐	V=300L ϕ 800mm	1	台	
99	成品泄压口	型号 WLZX-025	2	台	
100	180L 柜式七氟丙烷灭火设备 (含 162KG)	HFC-227ea	4	台	
101	消防水泵接合器 (消火栓)	DN100	2	台	
102	消防水泵接合器 (喷淋)	DN100	3	台	
103	湿式报警阀组 DN150	ZSFZ150	5	台	
104	液位传感器	ZWP-TY-A2	1	台	
105	常闭型机械加压送风口	1100*800	1	台	
106	常闭远控多叶防火排烟口	800*500	16	台	
107	YTPY-8B-PY-1	风量为 36000m ³ /h, 风压为 728Pa, 功率为 15KW, 转速为 1450 转/分	1	台	
108	YTPY-9B--PY-2	风量为 40320m ³ /h, 风压为 866.5Pa, 功率为 15KW, 转速为 1450 转/分	1	台	
109	YTPY-9B--PY-3	高速风量为 40320m ³ /h, 风压为 887.3Pa, 功率为 17KW, 转速为 1450 转/分 低速风量为 10373m ³ /h, 风压为 537.2Pa, 功率为 5.5KW, 转速为 960 转/分	1	台	
110	送风风机 -T35-11-5	Q=9506m ³ /h P=189PaN=0.75KW n=1450 转/分 550mm 洞口中心标高 4.85m	2	台	
111	SJG-5F--PF-1	风量为 8640m ³ /h, 风压为 380Pa, 功率为 2.2KW, 转速为 720 转/分	1	台	
112	诱导风机 -YDF-B-3#	Q=1300m ³ /h 射程:15m 电源:220V/50HZ N=300w	14	台	