

呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工招标公告

招标项目编号 (HR-2025-SG-04)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区

一、招标条件

本呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:104.244083万元,招标人为中国二十冶集团有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

- (一) 项目名称: 呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工
- (二) 建设地点: 呼伦贝尔中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧
- (三) 建设规模及内容: 呼伦贝尔市蒙医医院建设项目给排水、消防、暖通、电气桥架等抗震支吊架工程施工 (详见工程量清单)。

标段(包)编号	标段(包)名称	工期要求	标段控制价 (元)	建设规模及内容范围
01	呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工	10日历天	1042440.83	呼伦贝尔市蒙医医院建设项目给排水、消防、暖通、电气桥架等抗震支吊架工程施工 (详见工程量清单)

三、投标人资格要求:

【1】呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工的投标人资格能力要求:

本次招标要求投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织,投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询是否有失信记录,即截止开标当日评审时未被记入失信名单 (评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力并具备以下资格: (1) 投标人须具备以下任一类别且在有效期内的建设行政主管部门核发的资质证书: 建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或消防设施工程专业承包三级及以上资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上资质或消防设施工程专业承包乙级及以上资质 (依据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》建市〔2020〕94号) (2) 投标人拟派出的项目经理须具备有效的机电工程专业注册建造师资格及安全生产考核合格证书 (B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理。具备五大员: 施工员、质量员、材料员、资料员具备岗位证书或培训合格证书,安全员具备有效的安全生产考核合格证书,投标单位中标后在本工程项目实施阶段五大员必须在岗履职。 (3) 具备有效的安全生产许可证; (4) 有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息; (5) 投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均按投标资格无效认定; 资格审查方式为资格后审。财务资料: 近三年财务资料。业绩要求: 近三年。信誉要求: 投标人不得存在下列情形之一 (1) 被责令停业的; (2) 被暂停或取消投标资格的; (3) 财产被接管或冻结的; 其他要求: 1、财务、业绩只作为评标得分依据,不作为资格审查标准; 2、在全国法院被执行人信息查询中不得存在失信被执行人信息,并且不得存在被执行人的履行情况未履行的。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-11-18 17:30:00到2025-11-25 17:30:00。

获取方式：符合上述条件的投标人可在2025年11月18日至2025年11月25日，每个工作日上午8:30—11:30时，下午2:30—5:30时（北京时间，下同）到内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区锦绣家园6号楼1单元22层持单位介绍信，须写明单位、联系人及联系电话、电子邮箱并加盖公章（鲜章）获取招标文件，节假日休息，逾期不再接受。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-12-09 09:30:00。

递交方式：纸质文件递交，内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司会议室。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-12-09 09:30:00。

开标地点：内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司会议室。

七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为中国二十冶集团有限公司。

九、联系人

招标人：中国二十冶集团有限公司

地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区天骄东街中国二十冶集团有限公司

联系人：李先生

电话：17331094909

邮件：mcc20@mcc20.cn

招标代理机构：内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司

地址：海拉尔区呼伦办呼伦路锦绣家园6号楼1-21B01、B02号

联系人：王先生

电话：17748294433

邮件：26225580@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工招标公告

采购与招标网 市政房地产建筑 内蒙古自治区 2025-11-18 收藏 打印公告

发布时间	2025-11-18	信息ID	1944028682493953
招标类型	工程招标	信息类型	招标公告
招标人	中国二十冶集团有限公司	招标代理	内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司
开标时间	详见内容	开标时间倒计时	详见内容

第一章 招标公告

一、招标条件

中国二十冶集团有限公司的呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工项目资金已落实。招标人为中国二十冶集团有限公司,工程所需资金来源于自筹,出资比例为100%。招标人承诺项目已具备招标条件,现对该项目进行招标。

二、项目概况与招标范围

- (一) 项目名称: 呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工
- (二) 建设地点: 呼伦贝尔市中心城新区河东组团成吉思汗路东侧、纬十二街南侧
- (三) 建设规模及内容: 呼伦贝尔市蒙医医院建设项目给排水、消防、暖通、电气桥架等抗震支吊架工程施工(详见工程量清单)。

标段(包)编号	标段(包)名称	工期要求	标段控制价(元)	建设规模及内容范围
01	呼伦贝尔市蒙医医院建设项目抗震支架工程施工	10日历天	1042440.83	呼伦贝尔市蒙医医院建设项目给排水、消防、暖通、电气桥架等抗震支吊架工程施工(详见工程量清单)

三、投标人资格条件和要求

本次招标要求投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织,投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询是否有失信记录,即截止开标当日评审时未被记入失信名单(评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力并具备以下资格:

(1) 投标人须具备以下任一类别且在有效期内的建设行政主管部门核发的资质证书:建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或消防设施工程专业承包三级及以上资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上资质或消防设施工程专业承包乙级及以上资质(依据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》建市〔2020〕94号)

(2) 投标人拟派出的项目经理须具备有效的机电工程专业注册建造师资格及安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理。

具备五大员:施工员、质量员、材料员、资料员具备岗位证书或培训合格证书,安全员具备有效的安全生产考核合格证书,投标单位中标后在本工程项目实施阶段五大员必须在岗履职。

(3) 具备有效的安全生产许可证;

(4) 有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息;

(5) 投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均按投标资格无效认定;

资格审查方式为资格后审。

财务资料:近三年财务资料。

业绩要求:近三年。

信誉要求:投标人不得存在下列情形之一

- (1) 被责令停业的;
- (2) 被暂停或取消投标资格的;
- (3) 财产被接管或冻结的;

其他要求: 1、财务、业绩只作为评标得分依据, 不作为资格审查标准; 2、在全国法院被执行人信息查询中不得存在失信被执行人信息, 并且不得存在被执行人的履行情况未履行的。

四、资格预审相关要求

无

五、获取招标文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可在2025年11月18日至2025年11月25日, 每个工作日上午8:30—11:30时, 下午2:30—5:30时(北京时间, 下同)到内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉爾区锦绣家园6号楼1单元22层持单位介绍信, 须写明单位、联系人及联系电话、电子邮箱并加盖公章(鲜章)获取招标文件, 节假日休息, 逾期不再接受。

六、投标保证金(投标保证金缴纳截止时间同开标时间)

本项目不收取投标保证金。

七、开标时间及地点

开标地点: 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司会议室

开标时间: 2025年12月9日9时30分

八、联系方式

招标人:	中国二十冶集团有限公司	招标代理机构:	内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司
地址:	内蒙古呼伦贝尔市海拉爾区天骄东街中国二十冶集团有限公司	地址:	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉爾区锦绣家园6号楼1单元22层B01、B02
联系人:	李先生	联系人:	王先生
电话:	17331094909	电话:	17748294433

2025年11月18日

抗震支吊架工程量清单								
设计依据	GB50981-2014 GB/T 37267-2018							
抗震设防烈度	6度		7度		8度	✓	9度	
设计系统	给水	✓	消防	✓	热力	✓	空调水	
	强电	✓	弱电	✓	防排烟	✓	空调通风	✓
专业	抗震支吊架类型		规格	工程量（套）	报价		报价合计	
住院部、医技楼地下部分								
水施 （单管）	侧向抗震支吊架		SGB-DN65-T	13				
			SGB-DN80-T	9				
			SGB-DN100-T	55				
			SGB-DN125-T	2				
			SGB-DN150-T	5				
	双向抗震支吊架		SGB-DN65-TL	8				
			SGB-DN80-TL	9				
			SGB-DN100-TL	46				
			SGB-DN150-TL	4				
水施 （组合）	侧向抗震支吊架		SGB-DN100X2-T	2				
			SGB-DN150X2-T	6				

		SGB-DN150X3+100-T	3		
		SGB-DN150X4+100-T	2		
		SGB-DN150X5-T	2		
		SGB-DN150X5+100-T	2		
	双向抗震支吊架	SGB-DN100X2-TL	3		
		SGB-DN150X2-TL	6		
		SGB-DN150X3+100-TL	2		
		SGB-DN150X4+100-TL	2		
		SGB-DN150X5-TL	2		
		SGB-DN150X5+100-TL	1		
电气桥架 (单管)	侧向抗震支吊架	QJB-200-T	21		
		QJB-300-T	44		
		QJB-400-T	24		
	双向抗震支吊架	QJB-200-TL	16		
		QJB-300-TL	36		
		QJB-400-TL	18		
保温水管	侧向抗震支吊架	SGWB-DN65-T	2		
		SGWB-DN80-T	7		
		SGWB-DN80+65-T	3		
		SGWB-DN80X2-T	2		
	双向抗震支吊架	SGWB-DN65-TL	2		
		SGWB-DN80-TL	5		
		SGWB-DN80+65-TL	2		
		SGWB-DN80X2-TL	2		
暖通	侧向抗震支吊架	FGB-500X250-T	8		
		FGB-800X250-T	3		
		FGB-800X320-T	4		
		FGB-800X500-T	1		
		FGB-1000X320-T	2		
		FGB-1250X320-T	1		
		FGB-1600X320-T	15		
	双向抗震支吊架	FGB-500X250-TL	5		
		FGB-800X250-TL	3		
		FGB-800X320-TL	5		
		FGB-1000X320-TL	2		
		FGB-1250X320-TL	1		
		FGB-1600X320-TL	10		
		YFJ-1200-TL	1		
		YFJ-1400-TL	1		
	小计		430		
住院部、医技楼地上部分					
水施 (单管)	侧向抗震支吊架	SGB-DN65-T	22		

		SGB-DN80-T	54		
		SGB-DN100-T	102		
		SGB-DN125-T	3		
		SGB-DN150-T	17		
	双向抗震支吊架	SGB-DN65-TL	13		
		SGB-DN80-TL	45		
		SGB-DN100-TL	77		
		SGB-DN125-TL	1		
		SGB-DN150-TL	19		
水施 (组合)	侧向抗震支吊架	SGB-DN100+65-T	1		
		SGB-DN100+80-T	6		
		SGB-DN125+100-T	3		
		SGB-DN150+100-T	1		
		SGB-DN150X2+100-T	4		
		SGB-DN150X2+100X2-T	3		
	双向抗震支吊架	SGB-DN100+65-TL	1		
		SGB-DN100+80-TL	2		
		SGB-DN125+100-TL	2		
		SGB-DN150+100-TL	1		
		SGB-DN150X2+100-TL	3		
		SGB-DN150X2+100X2-TL	1		
电气桥架 (单管)	侧向抗震支吊架	QJB-200-T	43		
		QJB-300-T	249		
	双向抗震支吊架	QJB-200-TL	34		
		QJB-300-TL	180		
保温水管 (单管)	侧向抗震支吊架	SGWB-DN65-T	45		
		SGWB-DN80-T	19		
		SGWB-DN100-T	2		
	双向抗震支吊架	SGWB-DN65-TL	34		
		SGWB-DN80-TL	11		
		SGWB-DN100-TL	2		
保温水施 (组合)	侧向抗震支吊架	SGWB-DN65X2-T	3		
		SGWB-DN80+65-T	6		
		SGWB-DN80X2-T	2		
		SGWB-DN100+65-T	4		
		SGWB-DN100+80+65X2-T	2		
		SGWB-DN125+80-T	2		
	双向抗震支吊架	SGWB-DN65X2-TL	2		
		SGWB-DN80+65-TL	2		
		SGWB-DN80X2-TL	2		
		SGWB-DN100+65-TL	4		

		SGWB-DN100+80+65X2-TL	1		
		SGWB-DN125+80-TL	1		
		SGWB-DN125+80+65-TL	1		
暖通	侧向抗震支吊架	FGB-400X200-T	1		
		FGB-500X250-T	41		
		FGB-630X250-T	4		
		FGB-800X250-T	1		
		FGB-800X320-T	41		
		FGB-1000X250-T	6		
		FGB-1100X250-T	4		
		FGB-1250X320-T	8		
		FGB-1400X250-T	2		
		FGB-1400X400-T	2		
		FGB-1800X630-T	2		
		FGB-2500X630-T	2		
	双向抗震支吊架	FGB-500X250-TL	33		
		FGB-630X250-TL	5		
		FGB-800X250-TL	1		
		FGB-800X320-TL	26		
		FGB-1000X250-TL	4		
		FGB-1000X320-TL	2		
		FGB-1100X250-TL	1		
		FGB-1250X320-TL	1		
		FGB-1400X250-TL	1		
		FGB-1600X500-TL	2		
		FGB-2200X630-TL	2		
		YFJ-700-TL	1		
		YFJ-900-TL	1		
		YFJ-1100-TL	2		
		YFJ-1200-TL	1		
		YFJ-1600-TL	4		
	小计		1233		
	合计				

材料说明:

- 1、抗震支吊架在混凝土结构使用，此报价含锚栓；
- 2、水管单管及多管抗震支撑以管道距离顶板距离__1.2__米计算（安装高度需经现场复尺）
- 3、暖通风管抗震支撑以风管下部距顶板距离__1.5__米计算（安装高度需经现场复尺）
- 4、电气桥架抗震支撑以桥架下部距顶板距离__1.2__米计算（安装高度需经现场复尺）
- 5、抗震支吊架主材槽钢表面采用__连续热镀锌__，配件电镀锌，连接件与管夹厚度 $t \geq 5\text{mm}$
- 6、此报价包含税金、支吊架主材、运费与管线系统的方案设计、力学荷载计算、技术指导、安装等服务；