

开鲁县城区供热源、网、站节能改造提升工程——保温管采购招标公告

招标项目编号 (ZXDL-2026-0525)

项目所在地: 内蒙古自治区,通辽市,开鲁县

一、招标条件

本开鲁县城区供热源、网、站节能改造提升工程——保温管采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源私有资金:320万元,招标人为开鲁县光辉供热有限责任公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN600保温管3120m;DN500保温管2268m;DN350保温管24m; 配套接口保温用黑、白料和保温接口皮。 DN600保温管规格型号要求: 螺旋钢管材质为Q2325B, 钢管壁厚8mm(最薄点不低于7.5mm); 聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$; 外护保温皮颜色为黑色, 厚度7mm。 DN500保温管规格型号要求: 螺旋钢管材质为Q2325B, 钢管壁厚8mm(最薄点不低于7.5mm); 聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$; 外护保温皮颜色为黑色, 厚度6mm。 DN350保温管规格型号要求: 螺旋钢管材质为Q2325B, 钢管壁厚7mm(最薄点不低于6.5mm); 聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$; 外护保温皮颜色为黑色, 厚度5mm。 ;

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

开鲁县城区供热源、网、站节能改造提升工程——保温管采购

三、投标人资格要求:

[1] 开鲁县城区供热源、网、站节能改造提升工程——保温管采购的投标人资格能力要求:

详见公告;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-05-25 17:30:00到2026-06-10 17:30:00。

获取方式: 详见公告。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-06-15 09:00:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见公告。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-06-15 09:00:00。

开标地点：**详见公告。**

七、其他

一、项目概况1.项目名称：开鲁县城区供热源、网、站节能改造提升工程——预制直埋保温管采购2.采购单位：开鲁县光辉供热有限责任公司3.使用地点：内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇4.供货时间：20日历天（自合同签订之日起）5.项目性质：新建6.采购数量及要求：高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN600保温管3120m;DN500保温管2268m;DN350保温管24m；配套接口保温用黑、白料和保温接口皮。DN600保温管规格型号要求：螺旋钢管材质为Q2325B，钢管壁厚8mm(最薄点不低于7.5mm)；聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$ ；外护保温皮颜色为黑色，厚度7mm。DN500保温管规格型号要求：螺旋钢管材质为Q2325B，钢管壁厚8mm(最薄点不低于7.5mm)；聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$ ；外护保温皮颜色为黑色，厚度6mm。DN350保温管规格型号要求：螺旋钢管材质为Q2325B，钢管壁厚7mm(最薄点不低于6.5mm)；聚氨酯保温层容重 $\geq 55\text{kg/m}^2$ ；外护保温皮颜色为黑色，厚度5mm。二、招标范围保温管制造、运输及质保。三、质量及工期要求1.质量标准：供热用直埋保温管道制造遵循GB/T29047-2021（高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫保温管）、GB/T38105-2019（钢外护管真空复合保温管）、CJJ/T81-2013（直埋热水管道技术规程）等标准，确保30年以上设计寿命。2.工期要求：合同签订后20日历天内完成供货。四、投标人资格要求1.法人与年限：独立法人。供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2.资本金：实缴注册资本 ≥ 100 万元，提供验资报告或实缴证明。3.资质要求：企业营业执照经营范围须含预制直埋保温管制造、三体系认证（质量、环境、职业健康安全）齐全。4.业绩要求：近5年具有DN350——DN600保温管制造、供应业绩，提供：供货合同和产品检验报告。5.信誉要求：信用中国无严重失信、无行政处罚，信用等级AA级及以上。6.其他：不接受联合体投标，不允许分包、转包。五、招标文件获取1.获取时间：2026年5月25日至2026年6月10日2.获取方式：凭资格预审合格通知书、授权委托书领取3.招标文件费用：每套售价0元，售后不退。六、投标文件递交1.投标截止及开标时间：2026年6月15日上午09:002.递交及开标地点：开鲁县光辉供热有限责任公司会议室3.逾期送达、密封不合格、未盖章签字的投标文件不予受理。七、联系方式招标人：开鲁县光辉供热有限责任公司联系人：殷女士电话：152048565212026年05月25日；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**开鲁县光辉供热有限责任公司**。

九、联系人

招标人：**开鲁县光辉供热有限责任公司**

地址：**内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇民主街**

联系人：**殷女士**

电话：**15204856521**

邮件：**961508898@qq.com**


招标代理机构：**中轩项目管理有限公司**

地址：**通辽经济技术开发区万力城26号楼24、25室**

联系人：**杨沪男**

电话: 13304759835

邮件: 275882990@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)

